

Gebrauchsanweisung für **geboliquid**

CLEAN

Art.-Nr. 75052



4 019576 077831

1. Thermostatventile vollständig öffnen.
2. Das in der Heizungsanlage befindliche Wasservolumen ermitteln – siehe Außenseite „Wasservolumen in Heizungsanlagen“.
3. Das im Heizungssystem befindliche Heizungswasser ablassen.
4. Die Heizungsanlage mit Frischwasser befüllen und **geboliquid CLEAN** zugeben.
(1 Liter **geboliquid CLEAN** auf 100 Liter Wasser) – siehe Außenseite „Dosieranleitung“
5. Die Temperatur von 50°C sollte während der Einwirkzeit nicht überschritten werden (Umwälzpumpe muss in Betrieb bleiben).
6. Nach 2–4 Tagen das Heizungssystem vollständig entleeren
7. Die Heizungsanlage spülen und mit Frischwasser befüllen.

HINWEIS:

geboliquid CLEAN hebt die Wirkung von **geboliquid** Dichtmitteln auf. Somit darf **geboliquid CLEAN nicht gleichzeitig** mit einem **geboliquid** Dichtmittel angewendet werden!

Bereits erfolgte Leckageabdichtungen werden durch die Verwendung von **geboliquid CLEAN** aber nicht beeinträchtigt. Es wird empfohlen, einen Schmutzfänger in den Rücklauf der Anlage einzubauen, um den anfallenden Schlamm aufzufangen. Unter Umständen muss der Reinigungsprozess bei stark verschlammt Anlagen wiederholt werden.

Generelle Hinweise zum Umgang mit **geboliquid** Produkten:

geboliquid Produkte

- | sind nicht zum Verzehr geeignet und dürfen **nicht** in die Hände von Kindern gelangen
- | sind **nicht** für Trinkwasserleitungen, Gasleitungen oder Abwasserleitungen anzuwenden
- | sind bei frostfreier Lagerung unbegrenzt haltbar