


VC/VCW/VCI-Installations-Set AP/UP, auf Fremdinstallationen

heizungsseitige Verrohrung mit Wartungshähnen

G 3/4 x 22 mm mit Winkel- und Quetschverschraubung, kalt- und warmwasserseitige Verrohrung 15 x 1 mm Kaltwasserabsperrung G 1/2, Gashahn R 3/4 nach TRGI, 2 x 15 mm mit R 1/2 Winkel- und Adapter. Austausch auf Fremdinstallation Buderus und Junkers.



VC/VCW/VCI-Installations-Set AP/UP, auf Fremdinstallationen

0020201903