

Anschrift:

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe-Biggesee
02761 / 607-0
02761 / 607-10
02761 / 607-11

Telefon:


Fax:

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Thermostatkopf „Schlösser – Control II“
fester Fühler

Artikelnummer: 00 4980 0000 001 Kopf: Chrom
00 4980 0020 001 Kopf: Weiß
00 4980 0050 001 Kopf: Chrom
00 4980 0090 001 Kopf: Edelstahl

Sockel: Weiß
Sockel: Weiß
Sockel: Chrom
Sockel: Edelstahl



Technische Daten

Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

Raumtemperatur bei jeweiliger Einstellposition:

*	1	2	3	4	5	max.
ca. 7°C	ca. 11°C	ca. 15°C	ca. 19°C	ca. 23°C	ca. 27°C	ca. 31°C

Hysteres <0,5K

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Werte Richtwerte sind. In der Praxis können raumbedingte Einflüsse dazu führen, dass zum Erreichen der gewünschten Temperatur die Einstellung geringfügig korrigiert werden muss.

Leistungen:

Einbaulage: Waagerecht und senkrecht

Temperaturbegrenzung:

- Begrenzung der Maximaltemperatur

Wir empfehlen, den Thermostatkopf im Sommer sowie in Zeiten verlängerten Stillstands der Heizungsanlage auf Pos. 5 zu stellen.

Stand: Oktober 2022
Technische Änderungen vorbehalten